

Normas para la accesibilidad en Andalucía.

Relación comparativa entre el decreto 72/1992 y decreto 293/2009

FECHA DE REDACCIÓN: SEPTIEMBRE DE 2009

URBANIZACIÓN

	Título II. Capítulo I	Título 1. Capítulo I
Itinerarios peatonales	Art. 6	Art. 15
- Ancho:	> 1,20 m.	> 1,50 m.
- Pendientes:	Art. 8/11	Art. 22
- Altura bordillos:	< 14 cm.	< 12 cm.
Vados	Art. 8	Art. 16
- Pendiente longitudinal:	< 12% (L<3 m.)/ < 8% (L>3 m)	< 8%
- Pendiente transversal:	< 2%	< 2%
- Anchura:	> 1,80 m.	> 1,80 m.
- Rebaje con la calzada:	< 2 cm.	0 cm.
Escaleras	Art.10	Art. 23
- Directriz	recta o ligeramente curva	recta ó curva con radio \geq 50 m
- Tramos	\leq 16 peldaños	\leq 10 peldaños
- Ancho	\geq 1,20 m	\geq 1,20 m
- Huella	\geq 30 cm	\geq 30 cm
- Contrahuella	\leq 16 cm	\leq 16 cm
- Mesetas	$\varnothing \geq$ 1,20 m	ancho \geq ancho escalera fondo \geq 1,50 m
- Pasamanos. Altura	0,90 m \leq h \leq 0,95 m	0,90 m \leq h \leq 1,10 m
- Distancia máxima entre pasamanos	—	\geq 2,40 m si ancho \geq 4.80 m
Rampas	Art.11	Art. 22
- Directriz	recta o ligeramente curva	recta ó curva con radio \geq 50 m
- Ancho	\geq 1,20 m	\geq 1,50 m
- Pendientes	Longitud \leq 3 m \leq 12%	\leq 10%
	Longitud \leq 6 m \leq 8%	\leq 8%
	Longitud > 6 m \leq 8%	\leq 6%
	Transversal \leq 2%	\leq 2%
- Longitud máxima sin descansillos	—	\leq 9 m
- Mesetas	—	ancho \geq ancho rampa fondo \geq 1,50 m
- Pasamanos. Altura	Pasamanos. Altura 0,70 m y 0,95 m	0,65 m \leq h \leq 0,75 m y
Aparcamientos	Art.13	Art.29/30
- Reserva de plazas	1 por cada 50 o fracción	1 por cada 40 o fracción
- Dimensiones batería	\geq 5,00 m x \geq 3,60 m	\geq 5,00 m x \geq 3,60 m*
- Dimensiones cordón	\geq 3,60 m x \geq 5,00 m	\geq 3,60 m x \geq 6,50 m* (*Se permite que la zona de transferencia – 1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas)
Aseos de uso público	Art.12/28	Art.26/77
- Dotación mínima	lavabo e inodoro	lavabo e inodoro
- Espacio libre no barrido por puertas	\varnothing 1,50 m	\varnothing 1,50 m
- Altura del lavabo	-----	\varnothing 1,20 m si solo hay 1 pieza 0,70 m \leq h \leq 0,80 m
- Espacio lateral al inodoro	\geq 0,70 m	\geq 0,70 m
- Altura del inodoro	-----	0,45 m \leq h \leq 0,50 m
- Accesorios	2 barras abatibles en el inodoro	2 barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro. Avisador emergencia lumínico o acústico

	Título II. Capítulo I	Título 1. Capítulo I
Carriles bici	-----	Art. 18
Puentes y pasarelas	-----	Art. 19
Pasos subterráneos	-----	Art. 24/25
Ascensores y ayudas técnicas	-----	Art . 23

Lista no exhaustiva de modificaciones.



CAT

Área de Visado y Servicios Profesionales
Colegio de Arquitectos de Málaga

